

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА  
**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад  
№ 30 «Березка» муниципального  
образования город-курорт Анапа**  
Ул. Октябрьская /Анапская ул., 10а/43  
ст. Гостагаевская, Анапский район,  
Краснодарский край, 353400,  
E-mail: [ds30@anapaedu.ru](mailto:ds30@anapaedu.ru)  
от 21.10.2024 г. № 140

Начальнику управления образования  
администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа

Рябоконе Н.В.

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №30 «Березка» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МБДОУ д/сад №30 «Березка») рассмотрено Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №95 от 20.09.2024г., ТО Роспотребнадзора в городе-курорте.

По существу рассмотрения сообщая следующее:

| №  | Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок<br>устранения | Примечание                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1. | В групповой «Ромашка» устранить нарушения целостности стены в буфетной у окна                                                                                                                                                                                | 18.10.2024 г.      | Нарушение устранено                          |
| 2. | В групповых помещениях в раздевальных создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей                                                                                                                                                                 | 18.10.2024 г.      | Нарушение устранено частично.                |
| 3. | Выделить зону приготовления холодных закусок. В мясорыбном и овощном цехах оборудовать приборы для обеззараживания воздуха.                                                                                                                                  | 18.10.2024 г.      | Нарушение устранено частично.                |
| 4. | Обеспечить прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Занора Н.В., Мартя И.Д., Везирова В.Р., Семиразум М.О., Кулеев А.Н., Михайленко Д.И., Востроглазов А.А., Федорова И.А., Боева О.А., Кияницына А.В., Полтавец Е.В. | 18.10.2024 г.      | Нарушение устранено.                         |
| 5. | В санузле групповой «Росинка», «Солнышко» оборудовать отдельную раковину для персонала. В санузле групповой «Росинка», «Сказка» туалетные комнаты оборудовать раздельно отдельными кабинками для мальчиков и девочек. В санузле групповой «Колокольчик»      | 01.09.2025г.       | Работы ведутся. Срок исполнения 01.09.2025г. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | обеспечить количество умывальников для рук из расчета 1 раковина на 5 детей. В санузле групповой «Ромашка» обеспечить количество умывальников для рук из расчета 1 раковина на 5 детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                         |
| 6. | Стены и потолки некоторых помещений имеют дефекты и повреждения, выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию, а именно: В медицинском блоке в тамбуре и в санитарно-бытовом помещении поверхности полов с дефектами целостности, трещинами; в санитарно-бытовом помещении поверхности -стен выполнены плиткой с дефектами, деформированной, с щелями. В кабинете врача стены выполнены побелкой, не влагостойкие, линолеум на полу не пригнан по периметру по швам герметично, а также с дефектами целостности покрытия. В групповой «Солнышко» в туалете в месте установки поддона частично обнаружены дефекты целостности стен. В групповой «Росинка» на полу дефект линолеума в стыке полотна. | 01.09.2025г. | Работы ведутся. Срок исполнения 01.09.2025г.                                            |
| 7. | Поверхность пола в спортивном зале с повреждениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.09.2025   | Требуется капитальный ремонт спортивного зала, имеется смета на сумму 1 635 510,16 руб. |
| 8. | В групповой «Бабочки» потолок в игровой с повреждениями, полы в спальней с повреждениями; в туалетную группу «Бабочки» поверхность пола с трещинами; стены с повреждениями, следами течи. В групповой «Радуга» полы в спальней с повреждениями, потолок в раздевальной, буфетной с повреждениями отделки. В групповой «Колобок» поверхность двери при входе с повреждениями, в буфетной стены со сколами плитки, в санитарном узле стены и подоконник с повреждениями отделки. В групповой «Непоседы» поверхности стен в спальней с повреждениями; полы в месте установки умывальников с трещинами.                                                                                                                           | 01.09.2025г. | Работы ведутся. Срок исполнения 01.09.2025г.                                            |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 9.  | Во всех групповых помещениях ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей, не оборудованы, отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.09.2025 | Запрошены коммерческие предложения, составлена смета |
| 10. | В санузле групповой «Росинка», «Солнышко» не оборудована отдельная раковина для персонала. В санузле групповой «Росинка», «Сказка» туалетные комнаты не оборудованы раздельно отдельными кабинками для мальчиков и девочек. В. санузле групповой «Колокольчик» недостаточной умывальников для рук из расчета 1 раковина на 5 детей, при численности детей 26, в наличии 3 умывальника. В санузле групповой «Ромашка» недостаточно 1 умывальника для рук из расчета 1 раковина на 5 детей | 01.09.2025 | Работы ведутся. Срок исполнения 01.09.2025г.         |
| 11. | Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.                                                                                                                                                                                                                                       | 01.09.2025 | Работы ведутся. Срок исполнения 01.09.2025г.         |
| 12. | При замене оборудования для приготовления холодных закусок не обеспечена установка стола с охлаждаемой поверхностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.09.2025 | Запрошено коммерческое предложение                   |
| 13. | На пищеблоке не соблюден минимальный перечень технологического и холодильного оборудования, а именно: в горячем цехе отсутствует электропривод для готовой продукции (протирочная машина для приготовления картофельного, пюре)                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.09.2025 | Запрошено коммерческое предложение                   |

Заведующий



С.В. Варапай